

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE

41 – 500 CHORZÓW
Centrala 32 2412 – 494/5

ul. Kazimierza Wielkiego 6
e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl

Chorzów, dnia 20 lutego 2023 r.

NS-HKiŚ.7011.2.24.2023

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133
41-500 Chorzów

DECYZJA NR 135.2023

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2022 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, po przeprowadzeniu analizy wyników badań laboratoryjnych wody, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 21 im. Gerarda Cieślika przy ul. Wolności 133 w Chorzowie, w wyniku której

stwierdza

że woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) i była przydatna do kąpieli.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 21 im. Gerarda Cieślika przy ul. Wolności 133 w Chorzowie, poprzez analizę:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie przed wydaniem oceny.

Na podstawie ww. dokumentacji oraz wyników kontroli przeprowadzonych w obiekcie stwierdzono, że badania wykonywane były przez akredytowane laboratoria zgodnie z ustalonym

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem. Badania obejmowały jakość wody w niecce basenowej, wody z systemu cyrkulacji oraz z natrysków.

Zarządzający obiektem prowadził bieżącą obserwację wody na pływalni, systematycznie nadzorował i dokumentował pracę urządzeń rejestrujących pomiary jakości wody (m.in. chloru wolnego, pH, potencjału redox). W widocznym, dla użytkowników obiektu, miejscu zostały umieszczone komunikaty informujące o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w ww. rozporządzeniu oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Ponadto, powyższe informacje dostępne były na stronie internetowej obiektu.

W drugim kwartale 2022 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych z niecki basenu, systemu cyrkulacji i natrysków. Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych stwierdzono, że woda spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

W październiku 2022 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pływalni, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – higienicznych i technicznych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że eksploatacja obiektu była prowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

W tym stanie rzeczy należy orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach, w terminie przewidzianym dla odwołania.
3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Powoduje to ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie
[Signature]
mgr Aneta Szczęśniak

Otrzymują:

1. Gmina Chorzów - Urząd Miasta w Chorzowie ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
2. NS-HKiŚ a/a

Do wiadomości:

Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Wolności 133, 41-500 Chorzów